

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Пермскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Пермь, ул. Екатерининская, 53а т.236-15-05, 210-44-23, факс 212-42-52

(указывается адрес места нахождения территориального органа
МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы г.Перми по

Кировскому району 1 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Перми

Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Пермь, ул. Сысольская, 16, т. 284-10-35 ф. 284-04-20, E-mail:kirov6bond@rambler.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона.)

Предписание № 399/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения
пожара.

Юридическому лицу Государственному казенному учреждению Пермского края социального обслуживания населения «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» г. Перми

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора города
Перми по пожарному надзору УНПР Главного управления МЧС России от "24" мая 2016 года

№ 399, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"

в период с 10 часов 30 минут "08" июня 2016 года по 11 часов 00 минут "29" июня 2016
года проведена плановая выездная проверка, начальником 1 ОНПР по городу Перми Сухановым
Евгением Константиновичем, инспектором ОНПР г.Перми по Кировскому району 1 ОНПР по
городу Перми Каракуловой Натальей Игоревной,

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по
пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления);

мест осуществления деятельности Государственным казенным учреждением Пермского края
социального обслуживания населения «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних» г. Перми, совместно с директором ГКУ ПК СОН «СРЦН» Индейкиной
Татьяной Леонидовной.

(указывается должности, фамилии, имена, отчества (последние – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"
необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленных в ходе
проверки:

N Пр ед пи са ни я	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасност и	Отметка (подпись) о выполнении (указываетс я только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Директор и заместитель директора по филиалу «Доверие», ответственные за ПБ не прошли обучение по программе ПТМ для руководителей и ответственных за пожарную безопасность.	(Приказ МЧС РФ от 12.12.2007г. № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»)	01.06.20 17	
2.	Некачественно проводится обучение персонала мерам пожарной безопасности, а именно не уделяется внимание практической составляющей обучения: умению пользоваться первичными средствами пожаротушения, действиям при возникновении	п. 55. Приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников	01.06.20 17	

	пожара, правилам эвакуации, помощи пострадавшим;			
3.	Не проводится инструктаж с сотрудниками организации по мерам пожарной безопасности в быту (не реже 1 раза в год)	п. 3.8, 3.10 постановления Правительства Пермского края от 07.06.2009 года № 421-п	01.06.2017	
4.	Не обозначено направление движения к пожарным гидрантам и водоемам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения;	п. 55 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (в редакции постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113)	01.06.2017	
5.	Не проведена проверка работоспособности систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки (противопожарные двери, фотолюминесцентные системы, противопожарные клапаны) (не реже 1 раза в квартал);	п. 61 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (в редакции постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113)	01.06.2017	
Филиал «Доверие» ул. Победы,37				
6.	Магнитный замок на эвакуационном выходе из здания заужает ширину пути эвакуации	п. 33 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (в редакции постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113)	01.06.2017	
7.	Огнетушитель, расположенный на путях эвакуации центрального выхода перекрывает ИПР (ручной пожарный извещатель);	п. 61 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (в редакции постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113)	01.06.2017	
8.	Центральная дверь эвакуационного выхода закрывается на электронный и механический замок, не имеет возможности свободного открывания изнутри без ключа;	п. 33, 35 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (в редакции постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113)	01.06.2017	
9.	В коридоре 1-го этажа на путях эвакуации допущено хранение шкафа	п. 33, 36 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (в редакции постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113)	01.06.2017	

10.	На первом этаже на двери эвакуационного выхода в лестничную клетку установлен замок;	п. 33,35 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (в редакции постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113)	01.06.2017	
11.	В подвале у электрощитовой электропровода в соединительной коробке соединены методом скрутки (алюминиевые и медные жилы)	п. 42 п.п. а Правил противопожарного режима в РФ утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (в редакции постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113), п. 4.23 СП 40-107-2003; п. 2.1.21 ПУЭ	01.06.2017	
12.	В местах прохода пластиковых труб канализации из подвала на уровень 1 этажа через перекрытие, не предусмотрены устройства ограничивающие проход продуктов горения через противопожарную преграду	п. 22. Правил противопожарного режима в РФ утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (в редакции постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N113) п. 7.11 СНиП 21-01-97	01.06.2017	
13.	В подвале организовано хранение различных материалов;	п. 23 г Правил противопожарного режима в РФ утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (в редакции постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113), п. 4.23 СП 40-107-2003	01.06.2017	
14.	Выход из подвала непосредственно на прилегающую к зданию территорию заблокирован	п. 36 б Правил противопожарного режима в РФ утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (в редакции постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113)	01.06.2017	
15.	Путь эвакуации из подвала непосредственно наружу заужен устройством труб отопления;	п. 33 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (в редакции постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113)	01.06.2017	
16.	В кабинете на 2-м этаже электропровода светильников за подвесным потолком соединены методом скрутки и имеют нарушения изоляции	п. 42 п.п. а Правил противопожарного режима в РФ утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (в редакции постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113), п. 4.23 СП 40-107-2003	01.06.2017	
17.	На втором этаже в двери эвакуационного выхода на лестницу 3-го типа установлен замок	п. 33,35 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (в редакции постановления	01.06.2017	

		Правительства РФ от 17.02.2014 N 113)		
18.	Помещение кухни не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией	п. 14; Таблица 1, раздел I. П. 9 НПБ 110-03	01.06.2017	
19.	На 2-м этаже перед кабинетами на путях эвакуации установлены стеллажи;	п. 36 б Правил противопожарного режима в РФ утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (в редакции постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113)	01.06.2017	
20.	На втором этаже у актового зала ширина коридора менее требуемой при двухстороннем открывании дверей;	п. 33 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (в редакции постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113) п. 6.26 СНиП 21-01-97	01.06.2017	
21.	Отсутствует второй эвакуационный выход из правого крыла 2 го этажа, а также нарушен принцип эвакуации из помещений 2 этажа	п. 6.9 СНиП 21-01-97	01.06.2017	
22.	Допущены самовольные перепланировки в здании на 2 этаже;	п.23 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (в редакции постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113)	01.06.2017	
Филиал «Родник» ул. Химградская,9				
23.	Центральная дверь эвакуационного выхода закрывается на электронный замок и механический замок, не имеет возможности свободного открывания без ключа;	п. 33,35 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (в редакции постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113)	01.06.2017	
24.	В местах прохода пластиковых труб канализации из подвала на уровень 1 этажа через перекрытие, не предусмотрены устройства ограничивающие проход продуктов горения через противопожарную преграду	п. 22. Правил противопожарного режима в РФ утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (в редакции постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N113) п. 7.11 СНиП 21-01-97	01.06.2017	
25.	Двери на втором этаже ведущие в лестничную клетку не обеспечивают необходимый уровень дымонепроницаемости при закрывании	п.6.18 СНиП 21-01-97	01.06.2017	
26.	Помещение кухни не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией	п. 14; Таблица 1, раздел I. П. 9 НПБ 110-03	01.06.2017	


Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии - с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:


- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

 (подпись)
« 29 » июня 2016 г.





Начальник 1 ОНПР
по городу Перми УНПР
ГУ МЧС России по Пермскому краю
Суханов Е.К.

 (подпись)
« 29 » июня 2016 г.

Инспектор ОНПР города Перми
по Кировскому району 1 ОНПР
по городу Перми
Каракулова Н.И.

Предписание для исполнения получил:

 (подпись)
" " июня 2016 года.


по поручению (должность, фамилия, инициалы) 

*- место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору