



Прокуратура Российской Федерации
Прокуратура Пермского края

Прокуратура
Кировского района г. Перми

ул. Торговая, д. 11, г. Пермь,
Пермский край, Россия, 614101
тез./факс (342) 283-13-25

Директору
ГКУ ПК СОН «Социально
реабилитационный центр для
несовершеннолетних» г. Перми

Индейкиной Т.Л.

ул. Куйбышева, 169/4, г.Пермь, 614033

08.02.2016 № 5-д-но/6

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 50

«Об устранении нарушений
законодательства в деятельности специализированного
учреждения социального обслуживания населения
с круглосуточным пребыванием детей»

В соответствии со ст. ст. 2, 38 Конституции Российской Федерации человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Материнство и детство, семья находятся под защитой государства.

В соответствии со статьей 4 Федерального закона № 124-ФЗ от 24.07.1998 года «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» целями государственной политики в интересах детей являются: осуществление прав детей, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, недопущение их дискриминации, упрочение основных гарантий прав и законных интересов детей, а также восстановление их прав в случаях нарушений; формирование правовых основ гарантий прав ребенка; содействие физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию детей, воспитанию в них патриотизма и гражданственности, а также реализации личности ребенка в интересах общества и в соответствии с не противоречащими Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству традициями народов Российской Федерации, достижениями российской и мировой культуры; защита детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие.

Согласно статье 37 Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ (в редакции от 13.07.2015) руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны, осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности, содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использование не по назначению. Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой

пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Прокуратурой Кировского района г.Перми с привлечением главного специалиста отделения надзорной деятельности г. Перми по Кировскому району 1 ОНД по городу Перми Ушакова М.С. проведена проверка соблюдения требований пожарной безопасности в ГКУ ПК СОН «Социально реабилитационный центр для несовершеннолетних» г. Перми.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения противопожарной безопасности, а именно:

Филиал «Доверие»

1.	Ширина дверей выхода из коридора приемного отделения на 1-м этаже в правую лестничную клетку менее 0,8м (по факту 0,75м). п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (далее СНиП 21-01-97*)
2.	Внутренние двери эвакуационного выхода в правой лестничной клетке открываются не по направлению выхода из здания. п. 6.17 СНиП 21-01-97*
3.	На дверях, отделяющих коридор 2-го этажа от правой лестничной клетки, отсутствует уплотнение в притворе. п. 6.18 СНиП 21-01-97*
4.	Потолок в правой лестничной клетке обшил листами ДВП. п. 33 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (далее ППР)
5.	Отсутствуют приспособления для самозакрывания вторых половин дверей, отделяющих коридор 2-го этажа от лестничной клетки. п. 6.18 СНиП 21-01-97*
6.	Ширина коридора на 2-м этаже (1,5м), при дверях, открывающихся из помещений в коридоры с обоих сторон, уменьшается на ширину дверного полотна (0,9м) и составляет менее требуемой – 1,2м $>0,6m=1,5-0,9$. п. 6.26 СНиП 21-01-97*
7.	Ширина наружной лестницы, предназначенной для эвакуации со 2-го этажа левого крыла здания менее 0,8м (по факту 0,7м), ограждение лестницы менее 1,2м (по факту 0,8м). п. 1.92, п. 1.100 СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения» (далее СНиП 2.08.02-89*), п. 5.2.15, п. 5.2.16 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».
8.	Не организована чистка вентиляционных систем от жировых отложений в помещениях кухни, <u>распорядительные документы по установлению сроков проведения вышеуказанных работ и акты по очистке не представлены</u> . п. 50 ГПР
9.	Отсутствует подъезд пожарных автомобилей к зданию со стороны ул. Победы, (размещены детские игровые площадки). п. 8.1 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-

7210руб.

планировочным и конструктивным решениям»

Филиал «Родник»

1.	Приемно-контрольный прибор автоматической пожарной сигнализации установлен на горючем основании (панели ГКЛ). п. 12.49. НПБ 88-2001 "Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования"
2.	Отсутствуют приспособления для самозакрывания вторых половин дверей, отделяющих лестничную клетку. п. 6.18 СНиП 21-01-97*
3.	Предел огнестойкости косоуров лестничных маршей не установлены (документы по огнезащите), п. 5.18* СНиП 21-01-97*
4.	? Проверка состояния огнезащитной обработки косоуров лестничных маршей не проводится (соответствующие акты не представлены). п. 21 ППР
5.	На дверях, отделяющих коридор 2-го этажа от лестничной клетки, отсутствует уплотнение в притворе. п. 6.18 СНиП 21-01-97*
6.	Выход из подвального этажа не обособлен от лестничной клетки, предназначенной для эвакуации людей из надземных этажей, и не отделен от неё на высоту одного этажа глухой противопожарной перегородкой 1-го типа. п. 1.97. СНиП 2.08.02-89*, п. 6.9 СНиП 21-01-97*
7.	В подвале, выход из которого не изолирован от общей лестничной клетки здания противопожарными препятствиями, размещены кладовые, архив, хозяйствственные помещения. п. 23(г) ППР, п. 6.9 СНиП 21-01-97*
8.	? В помещении архива № 2 эксплуатируется неисправный светильник (не закреплен за строительные конструкции). п. 42 ППР
9.	В кладовой № 1 установлена штепсельная розетка. п. 348 ППР
10.	В кладовой № 1 эксплуатируется светильник со снятым рассеивателем, предусмотренным конструкцией светильника. п. 42(в) ППР
11.	На дверях вентиляционной камеры, склада № 1, архива отсутствует обозначение категории помещения по взрывопожарной и пожарной опасности. п. 20 ППР.
12.	Условия прокладки транзитных воздуховодов систем вентиляции не соответствуют требованиям норм, а именно: предел огнестойкости воздуховодов за пределами обслуживаемого этажа менее EI30, в местах пересечения межэтажных перекрытий не оборудованы противопожарные клапаны, не выполнена огнезащита на воздуховодах на всем участке от перекрытия до клапана). п. 7.11.8 СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» (далее СНиП 41-01-2003)

Указанные нарушения недопустимы и возникли вследствие ненадлежащего отношения должностных лиц ГКУ ПК СОН «Социально реабилитационный центр для несовершеннолетних» г. Перми к требованиям

законодательства о пожарной безопасности и могут повлечь угрозу жизни и здоровью воспитанников и сотрудников учреждения.

Лицами, ответственными за допущенные нарушения являются завхозы ГКУ ПК СОН «Социально реабилитационный центр для несовершеннолетних» г. Перми Мурель И.Г. и Лишков А.В.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с обязательным участием представителя прокуратуры Кировского района г.Перми и принять меры к устраниению названных нарушений закона, а также причин и условий, способствующих их наступлению.

2. Устранить допущенные нарушения законодательства.

3. Привлечь к дисциплинарной ответственности завхозов ГКУ ПК СОН «Социально реабилитационный центр для несовершеннолетних» г. Перми Мурель И.Г. и Лишкова А.В., ответственных за допущенные нарушения законодательства РФ (копию приказа прошу предоставить в прокуратуру района).

4. О времени и месте рассмотрения представления известить прокурора Кировского района г.Перми не позднее, чем за 5 дней до дня рассмотрения.

5. Представление подлежит рассмотрению в установленный Законом РФ «О прокуратуре Российской Федерации» месячный срок с момента его поступления. О рассмотрении и принятых мерах сообщить в прокуратуру Кировского района г.Перми в тот же срок по адресу: г.Пермь, ул.Торговая, 11.

Одновременно разъясняю, что в случае умышленного неисполнения законных требований прокурора предусмотрена административная ответственность, в соответствии со статьей 17.7 КоАП РФ на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей либо дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Прокурор
Кировского района г. Перми
старший советник юстиции

М.Г. Шадилло



Прокуратура Российской Федерации
Прокуратура Пермского края

**Прокуратура
Индустриального района г. Перми**

ул. Советской Армии, 17, г. Пермь,
Пермский край, Россия, 614066
тел./факс (342) 228-06-08

03.02.2016 № *5-3*

На № _____ от _____

Руководителю
ГКУ Пермского края
СОН «СРЦН» г. Перми
филиал «Милосердие»

Толпышевой Э.Д.

ул. Д. Давыдова, 10
г. Пермь

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений законодательства
о пожарной безопасности

Прокуратурой Индустриального района г. Перми совместно со старшим инспектором отделения надзорной деятельности г. Перми по Индустриальному району 1 ОНД по городу Перми Поляковым А.В. проведена проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности в ГКУ СОН Пермского края «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» г. Перми филиал «Милосердие», расположенном по адресу: г. Пермь, Д. Давыдова, 10.

В ходе проведения проверки выявлен ряд нарушений законодательства о пожарной безопасности.

Статьей 37 Федерального закона «О пожарной безопасности» (далее – ФЗ) определены права и обязанности организаций в области пожарной безопасности. Руководители организации обязаны:

соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны;

разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности;

проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности;

включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной безопасности;

содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению;

оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожаров;

А п № 022158

предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на территориях предприятий необходимые силы и средства;

обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими служебных обязанностей на территории, в здания, сооружения и на иные объекты предприятий;

предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности на предприятиях, в том числе о пожарной опасности производимой ими продукции, а также о произошедших на их территориях пожарах и их последствиях;

незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и проездов;

содействовать деятельности добровольных пожарных.

Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

В соответствии с ч. 1 ст. 38 ФЗ ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Лица, указанные в ч. 1 ст. 38 ФЗ, иные граждане за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	Допускается хранение горючих материалов под	п. 23 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012	заслуживающая по хозяйственной части

	лестничным маршем с правого торца здания	г. № 390 «О противопожарном режиме»	Дектерева И.В.
2	План эвакуации первого этажа не соответствует фактическому расположению помещений	п. 7.33 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»	заведующая по хозяйственной части Дектерева И.В.

В соответствии со ст.41 Конституции Российской Федерации закреплено право граждан, в том числе детей, на охрану здоровья. Несоблюдение требований пожарной безопасности, неисполнение норм федерального законодательства ответственным за пожарную безопасность лицом ставит под угрозу жизнь и здоровье находящихся несовершеннолетних, сотрудников учреждения, родителей находящихся в медицинском учреждении.

Перечисленные нарушения в области пожарной безопасности являются существенными и не обеспечивают защиту детей и персонала в случае пожара.

Учитывая то, что несоблюдение законодательства о пожарной безопасности может привести к тяжким последствиям, руководствуясь статьей 24, 28 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть данное представление с участием сотрудника прокуратуры Индустриального района г. Перми, заблаговременно уведомив о дате, времени и месте рассмотрения.

2. Принять конкретные меры по устраниению допущенных нарушений действующего законодательства.

3. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности заведующую по хозяйственной части Дектереву И.В. за нарушение правил пожарной безопасности.


3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах, прошу письменно уведомить прокуратуру Индустриального района г. Перми с приложением копию приказа о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц, в срок, не позднее месяца с момента его вручения.

Прокурор
Индустриального района г. Перми

старший советник юстиции

С.В. Мурай

228-06-45 И.В. Маленьких



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Пермскому краю

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Пермскому краю

1 Отдел надзорной деятельности по городу Перми

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Пермь

(место составления акта)

“ 07 ” августа 2015 г.

(дата составления акта)

13 часов 00 минут

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 98

Объект защиты: помещения, здания Государственного казенного учреждения Пермского края социального обслуживания населения «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» г. Перми по адресам: г.Пермь ул.Победы,37, ул. Химградская,9. Адрес регистрации юридического лица: г.Пермь ул.Куйбышева,169/4

(место проведения проверки)

На основании: письменного распоряжения начальника 1 Отдела надзорной деятельности по городу Перми управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Пермскому краю подполковника внутренней службы Суханова Е.К. от 25.06.2015 № 98

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
Государственного казенного учреждения Пермского края социального обслуживания населения «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» г. Перми
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«04» августа 2015 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Выход на объект надзора. Визуальный осмотр. Продолжительность 1 час.

«07» августа 2015 г. с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Подготовка и изготовление документов по результатам проверки. Продолжительность 1 час.

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/2 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделением надзорной деятельности г.Перми по Кировскому району 1 Отдела надзорной деятельности по городу Перми управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

Директор Государственного казенного учреждения Пермского края социального обслуживания населения «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» г. Перми Индейкина Т.Л.
13.07.2015 в 13 00 часов

✓

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Каракулова Наталья Игоревна старший инспектор отделен надзорной деятельности г. Перми по Кировскому району 1 Отдела надзорной деятельности по горо Перми УНПР Главного управления МЧС России по Пермскому краю;

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в слу привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должностно-экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Лисков А.В.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятия по проверке)

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (*с указанием положений (нормативных) правовых актов; характера нарушений; ли допустивших нарушения*)
- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (*с указанием положений (нормативных) правовых актов*):-----
- предписание № 16/1/2 от 17.02.2015 выполнено на 100%.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (*заполняется при проведении выездной проверки*):

(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (*заполняется при проведении выездной проверки*):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: _____

Подписи лиц, проводивших проверку:



«07» августа 2015 г.
подпись

Инспектор отделения надзорной деятельности города Перми по Кировскому району 1 ОНД по городу Перми Каракулова Н.И.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« » 2015 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Телефоны доверия: МЧС России:(495) 449-99-9
ПРЦ МЧС России:(800) 100-11-2
ГУ МЧС России по Пермскому краю:(342)210-45-6

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Пермскому краю

614990, г. Пермь, ул. Екатерининская, 53а, тел.: (342) 210-44-23, ф. (342) 212-42-52, e-mail: gu@ugps.perm.ru

1 Отдел надзорной деятельности по городу Перми

614046, г. Пермь, ул. Василия Каменского, д. 2, тел. (342) 222-12-25, e-mail: ondperm@yandex.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Заключение

**о соответствии объекта защиты обязательным требованиям
пожарной безопасности**

№ 028

В период с 10 ч. 00 мин. «24» августа 2015г. по 12 ч 00 мин. «24» августа 2015г., начальником отделения надзорной деятельности г. Перми по Свердловскому району и п. Новые Ляды 1 ОНД по городу Перми УНПР Главного управления МЧС России по Пермскому краю, майором внутренней службы Злобиным Сергеем Алексеевичем совместно с инспектором отделения надзорной деятельности г. Перми по Свердловскому району и п. Новые Ляды 1 ОНД по городу Перми УНПР Главного управления МЧС России по Пермскому краю, лейтенантом внутренней службы Старковым Алексеем Сергеевичем проведено обследование документов, объекта защиты заявителя – Государственного казенного учреждения Пермского края социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» г. Перми расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Куйбышева, 169/4.

Заключение составлено на основании Акта по результатам рассмотрения заявления № 028 от 07.09.2015.

Вывод по результатам обследования:

объект защиты соответствует обязательным требованиям пожарной безопасности
соответствует (не соответствует)

Данное заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности, действительно при условии выполнения требований пожарной безопасности, установленных для указанного в нем объекта защиты.

Настоящее заключение выдано Государственному казенному учреждению Пермского края социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» г. Перми

ИИН: 5904082503

Врио начальника 1 ОНД по городу Перми
УНПР Главного управления МЧС
России по Пермскому краю Устюгов Е.Ю.
должность, фамилия, инициалы начальника органа государственного
пожарного надзора

« 07 » сентябрь 2015 г.



* - место печати органа государственного пожарного надзора

Заключение подготовил:

Начальник отделения надзорной деятельности
г. Перми по Свердловскому району и п. Новые Ляды
1 ОНД по городу Перми УНПР Главного управления МЧС
России по Пермскому краю Злобин С.А.
должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору

(подпись)